



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0252/01/2013

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **Agregaty wody lodowej : j. zew. CHA/FC182÷2204; CHA/K/FC91÷151;
CHA/K/FC182-P÷36012-P; CHA/FC702-V÷4602-V{175-1170kW};
CHA/TTY/FC1301-1÷5004-2{245-1450kW}; CHA/Y/FC1202-B÷6002-B; j.
wew. FVW12÷74; FIW12÷74; UTW63÷544; TCW42÷104; HWW/V22÷83**

Zawierający / containing: **stal, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnej, usługowych, produkcji i przechowywania żywności, zakładach opieki zdrowotnej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Z wyjątkiem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sal operacyjnych, OIOM, wybudzeniowych...). Montaż i eksploatacja zgodnie z instrukcją producenta. Zastosowanie agregatów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.

Wytwórca / producer:

**GTK Klimatechnik S.r.L.
33050 Rivignano
Via Max Puccini 11-13, Włochy**

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMA-THERM S.A.

04-174 Warszawa ul. Tamowiecka 54.

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-04-24 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-04-24
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: **24 kwietnia 2013**

The date of issue of the certificate: **24th April 2013**

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

**Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska**

dr Bożena Krogulska