



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0851/02/2015

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Klimakonwektory FVW 13-74, FIW 13-74, HWW/EC 22-62, TCW 22-122, UTW 63-544**

Zawierający / containing: **stal galwanizowaną, tworzywo ABS, miedź, aluminium, inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, produkcji i przechowywania żywności, zakładach opieki zdrowotnej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

G.I. Industrial Holding S.P.A.

Via Max Piccini 11/13, 33061 Rivignano Teor (UD)

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Klima-Therm S. A.

04-174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 54

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-09-10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-09-10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 września 2015

The date of issue of the certificate: 10th September 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z up. Gąbors.
dr Bożena Krogulska

orig. T. PZH/2015