



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/1314/02/2012

ORYGINAL

Wyrób / product: **Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem CRA, seria: CRA/K 15÷131 {4-33 kW}, CRA/K 182-P÷604-P {45-110 kW}, CRA/Y 282÷604 {45-110 kW}, CRA/Y 221÷802 {45-165 kW}, CRA 182÷604 {45-165 kW}, CRA 201÷702 {48-185 kW}**

Zawierający / containing: **stal i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **wentylacji, klimatyzacji pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym w zakładach opieki zdrowotnej), produkcyjnych, usługowych, produkcji i przechowywania żywności**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

**GTK Klimatechnik S.r.l.
33050 Rivignano
Via Max Puccini 11-13, Włochy**

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

**KLIMA-THERM S.A
04-174 Warszawa
ul. Tarnowiecka 54**

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-12-20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-12-20
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 20 grudnia 2012

The date of issue of the certificate: 20th December 2012

Reprodukovanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady