

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE nr 112

1. Producent wyrobu budowlanego: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16
2. Nazwa wyrobu budowlanego: wełna mineralna skalna – linia WM – wg załącznika „Wykaz Certyfikowanych Wyrobów – Załącznik do EC Certyfikatu Zgodności nr 1486-CPD-0272”
3. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu budowlanego:
Wg załącznika „Wykaz Certyfikowanych Wyrobów – Załącznik do EC Certyfikatu Zgodności nr 1486-CPD-0272”
4. Specyfikacja techniczna: PN-EN 14303:2009
5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego: wg załącznika „Wykaz Certyfikowanych Wyrobów – Załącznik do EC Certyfikatu Zgodności nr 1486-CPD-0272”
6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR-PIB Biuro Certyfikacji), numer jednostki notyfikowanej 1486. Nr certyfikatu 1486-CPD-0272.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

Deklaruję, że wyrób spełnia postanowienia załącznika ZA PN-EN 14303:2009.

Gliwice 18/02/2013

Anna Gil



Kierownik Certyfikacji Produktów
ISOVER

(integralną częścią dokumentu jest załącznik „Wykaz Certyfikowanych Wyrobów – Załącznik do EC Certyfikatu Zgodności nr 1486-CPD-0272”)



AC 065



COBR PIB

Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy
Przemysłu Izolacji Budowlanej
Biuro Certyfikacji

Al. W. Korfantego 193 A , 40 – 157 Katowice, Poland
Jednostka Notyfikowana Nr / Notified Body No. 1486

ZAŁĄCZNIK DO EC CERTYFIKATU ZGODNOŚCI
ANNEX TO EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr / No. 1486 – CPD – 0272

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Wydanie Nr / Edition No. 01, data wydania: 11.02.2013 r.

Producent <i>Manufacturer</i>	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
Zakład produkcyjny <i>Factory</i>	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, linia / line : wełna skalna WM



PIOTR PYKA

KIEROWNIK BIURA CERTYFIKACJI

Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zakres stosowania Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity [W/(m ² K)]	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
1	ISOVER PT80 11-02-2013 / -	Izolacja termiczna i akustyczna urządzeń i instalacji przemysłowych, izolacja OEM / Thermal and acoustic insulation for industrial equipment and installation, insulation of OEM.	MW – EN 14303 – T5 – ST(+) 600	40 – 200	0,035 temp. 10 °C 0,043 temp. 50 °C 0,048 temp. 100 °C 0,062 temp. 200 °C 0,091 temp. 300 °C 0,120 temp. 400 °C 0,163 temp. 500 °C 0,210 temp. 600 °C	A1
2	ISOVER TT700 11-02-2013 / -	Izolacja termiczna i akustyczna urządzeń i instalacji przemysłowych, izolacja OEM / Thermal and acoustic insulation for industrial equipment and installation, insulation of OEM.	MW – EN 14303 – T5 – ST(+) 700	40 – 200	0,035 temp. 10 °C 0,043 temp. 50 °C 0,048 temp. 100 °C 0,058 temp. 200 °C 0,083 temp. 300 °C 0,143 temp. 400 °C 0,194 temp. 500 °C 0,252 temp. 600 °C 0,321 temp. 690 °C	A1